



ПРИКАЗ

от 21 сентября 2022 г. № 19-ВД

г. Горно-Алтайск

Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной № 1 ООО «Теплострой Алтай» на 2022 год и о признании утратившим силу приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 8 октября 2021 г. № 55-ВД

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить норматив запасов топлива для котельной № 1 ООО «Теплострой Алтай» на 2022 год согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 8 октября 2021 г. № 55-ВД «Об утверждении нормативов запасов топлива для котельной ООО «СМК» с. Турочак на 2022 год».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай

Н. А. Селищева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 21 сентября 2022 г. № 19-ВД

Норматив запасов топлива для котельной № 1 ООО «Теплострой Алтай»
на 2022 год

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс. т	в том числе	
				Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т.	Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т.
1	ООО «Теплострой Алтай», в т.ч.:	Каменный уголь	0,1375	0,1199	0,0176
	котельная № 1		0,1375	0,1199	0,0176